

คุณลักษณะการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๔๓ เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะ ล้างใหญ่

๑. ล้างใหญ่คือถอดล้างทำความสะอาดด้วยปั้มน้ำทั้งตัวแฟนคอยล์และตัวคอนเดนซิ่ง
๒. ล้างใหญ่ ๑ ครั้ง

รายละเอียดคุณลักษณะ ล้างย่อย

๑. ทำความสะอาดแผงกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง
๒. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)
๓. ตรวจสอบระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ
๔. ตรวจสอบเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม
๕. ตรวจสอบเช็คปริมาณน้ำยา R.๒๒ ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์
๖. ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostart
๗. ตรวจสอบเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่
๘. ตรวจสอบเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา
๙. ตรวจสอบเช็คสภาพ ตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี
๑๐. เป็นการเซอร์วิสเดือนละ ๑ ครั้ง ล้างย่อย ๒ ครั้ง

ราคากลาง

ราคากลางเป็นเงิน ๑๗๐,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนันทวัน ใจกล้า) (นางรัชชนก สิทธิเวช) (นางสาวจิตติยา สมบัติบุรณ์)